

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年12月4日

地點：
A1區


說明：
2F板
板模施作組立中



拍攝日期：
110年12月4日

地點：
A2區

說明：
2F板用重撐架
運吊及組立作業



拍攝日期：
110年12月4日

地點：
A3區

說明：
2F板模支撐作業






拍攝日期：
110年12月4日

地點：
A4區

說明：
鋼筋水電配管作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110年12月4日</p> <p>地點： A5區</p> <p>說明： 1F板模組立延伸 水電配合放樣作業</p>		<p>拍攝日期： 110年12月4日</p> <p>地點： B1區</p> <p>說明： 部分B1F板已完成 板模延伸作業中</p>
	<p>拍攝日期： 110年12月4日</p> <p>地點： B2區</p> <p>說明： 1F柱筋續接 水電設備配管</p>		<p>拍攝日期： 110年月日</p> <p>地點： B2區</p> <p>說明： 地樑澆置養護中 預備拆模</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年11月28日

地點：
A4區1F板

說明：
電氣 RC 配管作業



拍攝日期：
110年11月29日

地點：
A4區1F板


說明：
電氣 RC 配管作業



拍攝日期：
110年11月30日

地點：
A5區1F板

說明：
電氣 RC 放樣作業




拍攝日期：
110年12月1日

地點：
B1區1F板

說明：
電氣 RC 配管作業

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	<p>拍攝日期： 110年11月28日</p>		<p>拍攝日期： 110年12月1日</p>
	<p>拍攝日期： 110年12月3日</p>		<p>拍攝日期： 110年12月1日</p>
<p>地點： A1區</p>	<p>地點： A4區1F板</p>	<p>地點： A4區1F板</p>	<p>說明： 消防套管及預埋螺絲放樣</p>
<p>說明： B1F 頂板消防預埋螺絲清理、確認及標記</p>	<p>說明： 消防預埋螺絲放樣</p>	<p>說明： 消防預埋螺絲放樣</p>	<p>說明： 消防預埋螺絲放樣</p>

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110 年 11 月 30 日

地點：
A5 區

說明：
B1F 梯間 RC 消防配管



拍攝日期：
110 年 12 月 2 日

地點：
B1 區


說明：
1F 樓梯間牆面 RC 消防配管



拍攝日期：
110 年 12 月 3 日

地點：
B2 區

說明：
B1F 柱 RC 消防配管



拍攝日期：
110 年 12 月 4 日

地點：
A4 區

說明：
1F 板 RC 消防配管

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年11月30日

地點：
A4區1F板

說明：
給.排水板面RC放樣



拍攝日期：
110年12月1日

地點：
B1區1F板


說明：
給.排水板面RC放樣



拍攝日期：
110年12月1日

地點：
B2區B1F外牆

說明：
外牆止水板接頭
施作




拍攝日期：
110年12月3日

地點：
B2區B1F柱

說明：
柱內臨時排水爬升

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
110年11月29日

地點：
A5區B1F板

說明：
監造二級查驗
地面出管位置&
配管方式查驗

2021年11月29日



拍攝日期：
110年11月29日

地點：
A5區B1F板

說明：
監造二級查驗
廢水坑設備套管
口徑、位置及固定
測量查驗

2021年11月29日



拍攝日期：
110年11月30日

地點：
A5區B1F牆

說明：
監造二級查驗
外牆預留套管、間
距及位置查驗

2021年11月30日



拍攝日期：
110年11月30日

地點：
A5區B1F牆

說明：
監造二級查驗
排水套管尺寸&
留設高程查驗

2021年11月30日